



SAAEJA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIÚNA
CONTROLE DE QUALIDADE
POÇO ARTESIANO SANTO ANTONIO

NOVEMBRO
de 26
a 24
Emissão: **2025**
Outubro
Novembro
01/12/2025

ANÁLISES DE ÁGUA DO TRATAMENTO - SANTO ANTONIO

Parâmetros	Previstas	Realizadas	VMP	Média Mensal	Valor Máximo	Valor mínimo
pH	4	30	6,0 - 9,5	7,4	7,6	7,0
Turbidez	4	30	5 NTU	0,5	1,3	0,2
Cloro Res. Livre	4	30	0,2 - 5,0 mg/l	1,3	2,1	0,3
Cor	4	30	15 mg/l PtCo	4	8	1
Fluoreto	4	30	0,6 - 0,8 mg/l	0,6	0,9	0,3
Coliforme Total	4	9	Ausente	A	A	A
Coliforme Termotolerante	4	9	Ausente	A	A	A
Contagem Bact. Heter.	4	4	500 UFC/ ml	0	0	0

ANÁLISES DE ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SANTO ANTONIO

Parâmetros	Previstas	Realizadas	VMP	Média Mensal	Valor Máximo	Valor mínimo
pH	Dispensado	5	6,0 - 9,5	7,3	7,6	6,7
Turbidez	5	5	5 NTU	0,8	1,6	0,3
Cloro Res. Livre	5	5	0,2 - 5,0 mg/l	1,0	1,3	0,8
Cor	5	5	15 mg/l PtCo	8	15	2
Fluoreto	Dispensado	5	0,6 - 0,8 mg/l	0,7	0,8	0,6
Coliforme Total	5	5	Ausente	A	A	A
Coliforme Termotolerante	5	5	Ausente	A	A	A
Contagem Bact. Heter.	1	1	500 UFC/ ml	0	0	0

RESUMO TOTAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SANTO ANTONIO

Parâmetros	Previstas	Realizadas	VMP	Média Mensal	Valor Máximo	Valor mínimo
pH	4	35	6,0 - 9,5	7,3	7,6	6,7
Turbidez	9	35	5 NTU	0,6	1,6	0,2
Cloro Res. Livre	9	35	0,2 - 5,0 mg/l	1,2	2,1	0,3
Cor	9	35	15 mg/l PtCo	6	15	1
Fluoreto	4	35	0,6 - 0,8 mg/l	0,6	0,9	0,3
Coliforme Total	9	14	Ausente	A	A	A
Coliforme Termotolerante	9	14	Ausente	A	A	A
Contagem Bact. Heter.	5	5	500 UFC/ ml	0,0	0	0
Epicloridrina (RES)	1	1	0,4 µg/l	0,0	Coleta mensal: 05/11/2025	

MONITORAMENTO DA ÁGUA DE CAPTAÇÃO POÇO 01 - AQUÍFERO CRISTALINO

Cisto de Giardia spp.	1	1	Cistos/l	0,0	Coleta mensal: 05/11/2025	
Ooc.Cryptosporidium spp	1	1	Oocistos/l	0,0	Laboratório tercerizado	
Escherichia Coli	1	1	E. Coli/100 ml	0,0	Contrato nº166/2022 - 2º Adit.	

MONITORAMENTO DA ÁGUA DE CAPTAÇÃO POÇO 02 - AQUÍFERO CRISTALINO FRATURADO

Cisto de Giardia spp.	1	1	Cistos/l	0,0	Coleta mensal: 05/11/2025	
Ooc.Cryptosporidium spp	1	1	Oocistos/l	0,0	Laboratório tercerizado	
Escherichia Coli	1	1	E. Coli/100 ml	0,0	Contrato nº166/2022 - 2º Adit.	

No cumprimento da Port. de Consolidação nº 5 - GM/MS, de 28/09/2017 e pela Port. Nº 888 de 04/05/2021 torna-se público através deste documento as análises realizadas no Sistema de Tratamento e Distribuição.

* Método de análise:

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 21th Edition 2005.

Legenda:

VMP - Valores máximos permitidos

A - Ausência

P - Presença

Fonte: DTA/Laboratório Central